

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: postępowania pn. „Modernizacji i przebudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukawka”

W związku z pytaniami Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Jakie wymagania stawia Zamawiający w zakresie emisji dla urządzenia grzewczego na paliwo stałe, dla przedmiotowego przetargu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga się zastosowania kotła 5 klasy emisji, zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 lub równoważną.

Zamawiający jednocześnie, wprowadza zmianę treści Zapytania ofertowego:

➤ **Zmianie ulegają postanowienia rozdz. VII**

Treść pierwotna:

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ do dnia 12 października 2018 r.

Treść zmieniona:

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ do dnia **17 października 2018 r.**

➤ **Zmianie ulegają postanowienia rozdz. X**

Treść pierwotna:

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego: Gmina Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów - sekretariat do dnia 14 września 2018 r. godz. 10:00.
2. Kopertę należy zaadresować: Gmina Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, z dopiskiem: „Oferta – Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukawka” oraz „Nie otwierać przed 14 września 2018 r. godz. 10:15”.
3. W przypadku braku ww. danych na kopercie Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu braku danych np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania ofert pocztą lub pocztą kurierską – jej nieotwarcia w trakcie sesji otwarcia ofert.
4. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 września 2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, tj. Gmina Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, sala konferencyjna.

Treść zmieniona:

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego: Gmina Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów - **sekretariat do dnia 18 września 2018 r. godz. 10:00.**
2. Kopertę należy zaadresować: Gmina Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, z dopiskiem: „Oferta – Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukawka” oraz „Nie otwierać przed **18 września 2018 r. godz. 10:15**”.
3. W przypadku braku ww. danych na kopercie Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu braku danych np. przypadkowe otwarcie oferty przed



wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania ofert pocztą lub pocztą kurierską – jej nieotwarcia w trakcie sesji otwarcia ofert.

4. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
5. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 18 września 2018 r. o godz. 10:15** w siedzibie Zamawiającego, tj. Gmina Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, sala konferencyjna.

Powyzsze pismo stanowi integralną część zapytania ofertowego.

