



GMINA BARANÓW
Rynek 14, 24-105 Baranów
NIP 716-27-26-989
REGON 431019891

Baranów, dnia 3 kwietnia 2020 r.

SG.271.1.2020

Dotyczy: **Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SG.271.1.2020 w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie".**

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający informuje o wpłynięciu zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz udziela wyjaśnień:

Treść zapytania:

"Jakie regulatory zainstalowane są do istniejących kotłów Vitoplex 100 225kW, czy w pomieszczeniu znajduje się regulator kaskadowy".

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że:

- na kotłach zainstalowane są sterowniki VISSMANN VITOTRONIC 100 Typ GC1,
- sterownik główny - VISSMANN VITOTRONIC 333 Typ MW1,
- w pomieszczeniu znajduje się regulator kaskadowy.

WOJT

Mirosław Roman Grzelak