

SG.271.2.2020

Dotyczy: **Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SG.271.2.2020 w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 112814L od km 1+231,00 do km 6+130,0 w miejscowościach Baranów, Dębczyna i Zagóźdź".**

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający informuje o wpłynięciu zapytań o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz udziela wyjaśnień:

1. Treść zapytania:

Z uwagi na rozbieżności odnoszące się do kategorii obciążenia ruchem w opisie technicznym w pkt. 4.2 parametry techniczne drogi gminnej – KR2, a projektowaną konstrukcją jezdni, rys. nr 3 przekroje konstrukcyjne – KR3, prosimy o sprecyzowanie wymagań dla mieszanek mineralno-asfaltowych w zakresie kategorii obciążenia ruchem.

Wyjaśnienie:

Do określenia parametrów technicznych drogi (klasa "L") projektant przyjął kategorię ruchu KR-2. Ze względu na przewidywany zwiększony ruch na tej drodze w projekcie przewidziano lepsze parametry jezdni asfaltowej. Załączona dokumentacja techniczna (opis techniczny – pkt 4.2a **Jezdnia asfaltowa**, przekrój konstrukcyjny, przedmiar robót, STWiOR) zakłada:

- wykonanie **warstwy wyrównawczo-wiążącej AC 16W KR-3** o średniej grubości 5,3 cm i taką warstwę wyrównawczo-wiążącą należy wykonać;
- wykonanie **warstwy ścieralnej AC 11S KR-3** o grubości 4 cm i taką warstwę ścieralną należy wykonać.

2. Treść zapytania:

Czy Zamawiający zaakceptuje wniesienie wadium w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowalnym, przekazane drogą elektroniczną na adres e-mail podany w SIWZ tj. gmina@gminabaranow.pl (lub inny podany w odpowiedzi na niniejsze pytanie)?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza przesłania wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej podpisanej podpisem elektronicznym na adres e-mail.

Zamawiający zaakceptuje gwarancję wadialną uzyskaną przez Wykonawcę elektronicznie i podpisaną podpisem kwalifikowalnym. **Wydruk dokumentu gwarancji wadialnej podpisanej podpisem elektronicznym należy dołączyć do oferty.**