



GMINA BARANÓW
Rynek 14, 24-105 Baranów
NIP 716-27-26-989
REGON 431019891

Baranów, dnia 9 grudnia 2020 r.

SG.271.9.2020

Dotyczy: **Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SG.271.9.2020 w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania "Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów".**

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843, ze zm.) Zamawiający informuje o wpłynięciu zapytań o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz udziela wyjaśnień:

1. Treść zapytania:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie pomostu pływającego kotwionego za pomocą martwych kotwic, zamiast pomostu stałego usadowionego na palach.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania pomostu kotwionego za pomocą martwych kotwic, zamiast pomostu stałego usadowionego na palach.

2. Treść zapytania:

Prosimy o skorygowanie terminu realizacji zamówienia; SIWZ rozdział 5: V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Termin wykonania zamówienia: do dnia **25 sierpnia 2020.**

Wyjaśnienie:

Skorygowano zapis SIWZ dotyczący terminu wykonania zamówienia na „**25 sierpnia 2021 r.**”. Zmiana SIWZ została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Baranów w dniu 3 grudnia 2021 r.

3. Treść zapytania:

Prosimy Zamawiającego o odpowiedź, jaką stawkę VAT wykonawca ma przyjąć w postępowaniu? Zamówienie obejmuje roboty budowlane jak i zieleni.

Wyjaśnienie:

Zamawiający przyjął wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całości przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga wskazania w ofercie wyłącznie ceny brutto, bez wykazywania stawki

i kwoty podatku VAT. Zgodnie z rozdziałem XIX pkt 7 SIWZ w cenie powinien być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT), którego stawka i kwota jest do ustalenia przez Wykonawcę.

4. Treść zapytania:

Prosimy o doprecyzowanie, czy do wyceny monitoringu wizyjnego należy przyjąć kamery obrotowe, czy stacjonarne.

Wyjaśnienie

Zgodnie z przedmiarem robót do wyceny należy przyjąć „Kamera zewnętrzna stałopozycyjna kompaktowa” (pozycja 13.d.2 – przedmiar robót instalacje teletechniczne).

5. Treść zapytania:

Prosimy o załączenie projektu wykonawczego dla fontanny pływającej – wymiary, rysunek poglądowy (w dokumentacji podane są tylko ogólne parametry dla technologii).

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie posiada projektu wykonawczego do fontanny pływającej. Zamawiający będzie wymagał zastosowania gotowego produktu spełniającego parametry określone w dokumentacji:

- projekt architektoniczno-konstrukcyjny – pkt 1.7.3,
- STWiOR – pkt 2.6 (str. 7).

6. Treść zapytania:

Prosimy o podanie koloru pomostu z tworzywa sztucznego.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z projektem architektoniczno-konstrukcyjnym Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów – umocnienie linii brzegowej, pomost pkt. 1.7.2 – Pomost widokowy – powierzchnia pomostu ma imitować drewno; Zamawiający nie określa jakie; pod warunkiem zachowania parametrów technicznych materiału określonych w dokumentacji.

WÓJT
Mirosław Roman Grzelak