NADPROŻE STALOWE - 1szt.

1:10



OPIS WYKONANIA NADPROŻA:

1. Wycinamy nad otworem z jednej strony poziomą bruzdę wyższą o około 5cm od zakładanej belki.
2. Oczyszczamy mur, nawilżamy, skrapiamy emulsją cementową.
3. Zakładamy belkę umocowując ją prowizorycznie i wypełniamy szczeliny między murem i końcami belki gęstą zaprawą marki M7.
4. Zalewamy rzadką zaprawą wolna przestrzeń za belką, a pozostałą nad nią szparę wypełniamy taką samą zaprawą o konsystencji wilgotnej ziemi z dokładnym ubiciem.
5. Po upływie 5-6 dni w taki sam sposób zakładamy belkę z drugiej strony ściany.
6. Z zewnątrz szpałdujemy belki kawałkami cegły na zaprawie cementowej.
7. Obydwie belki ściągnąć śrubami w miejscach według rysunku.
8. Po stawardnieniu zaprawy, przez wywiercone wcześniej otwory w belkach przebijamy otwory w murze i zakładmy śruby, mocno dociągając nakrętki.
9. Aby ułatwić założenie śrub, jedna z belek powinna mieć otwory okrągłe, lecz wydłużone.
10. Wycinamy mur pod naprożem.
11. Pokrywamy zaprawą dolną powierzchnię nadproża.

Przekrój B-B

1:10



jednostka projektowa:

ARCHITEKTONIKA–USŁUGI PROJEKTOWE
A.GROBEL–BIELAWSKA tel.792535842
24–100 Puławy ul. Grabskiego 7A

obiekt:

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

tytuł:

ADAPTACJA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY KLUBU SENIORA

adres Inwestycji:

BARANÓW , pow.Puławy
dz.nr 910/1;

projektant:

mgr inż. Ewa Jabłońska, upr.nr LUB/00218/POOK/09

sprawdzający:

mgr inż. Robert Chabros, upr.nr LUB/0221/POOK/09

Inwestor:

GMINA BARANÓW
ul.Rynek 14 ,24–105 Baranów

branża :

KONSTRUKCJA

nazwa rysunku :

NADPROŻE STALOWE

data :	skala :	nr rysunku :
01.2022	1:10	K1